



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.nsofb.ru e-mail: nsofb@nsofb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00291**

(номер сертификата соответствия)

**030800**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НОРТ экспорт».  
 ИНН: 1832109386, ОГРН: 1131832004149.  
 Юридический адрес: РФ, 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д.57.  
 Телефон: +7 (3412) 941-941, e-mail: inform@nort-udm.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ». ИНН: 1831009460, ОГРН: 1021801158830.  
 Адрес производства: РФ, 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д.57.  
 Телефон: +7 (3412) 941-900, e-mail: nortnpo@gmail.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью  
 «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел. (909)785-99-88, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Биопирен® (антипирен-антисептик) «Нортекс®-Ш», предназначенный для пропитки шерстяных и полшерстяных текстильных материалов (с содержанием синтетических материалов не более 60%), выпускаемый по ТУ 2499-006-24505934-01. Расход состава от 150 г/м<sup>2</sup> до 350 г/м<sup>2</sup>. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ). (См. приложение на бланке № 005679).

код ОКПД2  
 20.59.59  
 код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 00515/ЕМ-16 от 26.12.2019 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 2499-006-24505934-01. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42239 от 05.11.2019 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.01.ИБС01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 26.12.2019 по 25.12.2022



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ RU.ЭО.ПР007.Н.00291

805679

(номер сертификата соответствия)

(счетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 50810-95, исключая п.5.3	«Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация».	Обеспечивает получение трудновоспламеняемых тканей, материал неводостойкий.
ГОСТ Р 53294-2009	«Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость».	Обеспечивает получение не легковоспламеняемых материалов.
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.