



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД63.В.00006/22

Серия RU № 0408155



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Независимый Испытательный и Экспертный Центр «Стройтест». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 301367, Россия, область Тульская, Алексинский район, город Алексин, улица Болотова, дом 18, строение 1. Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД63, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.03.2017. Телефон: +7 4875369657. E-mail: expert71@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии» (ООО «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии»). Место нахождения (адрес юридического лица): 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6. Адрес места осуществления деятельности: 426028, Россия, Удмуртская республика, город Ижевск, улица Пойма, дом 57. ОГРН: 1211800023764, телефон/факс: +7 (912) 742-43-21, e-mail: info@норт.рус

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии» (ООО «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии»). Место нахождения (адрес юридического лица): 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6. Адрес места осуществления деятельности: 426028, Россия, Удмуртская республика, город Ижевск, улица Пойма, дом 57. ОГРН: 1211800023764, телефон/факс: +7 (912) 742-43-21, e-mail: info@норт.рус

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на её основе: биопирен® (антипирен-антисептик) марки «ОЗОН®-007». ТУ 2499-036-24505934-2006. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 0201-С/ТР от 13.10.2022 испытательной лаборатории НИЭЦ «Стройтест» ООО НИЭЦ «Стройтест», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АП69.

Акт о результатах анализа состояния производства № 0007 от 13.09.2022 ОС ООО НИЭЦ «Стройтест», регистрационный номер № RA.RU.10АД63 от 15.03.2017.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», огнезащитная эффективность – в соответствии с Приложением (бланк № 0909406). Условия хранения: состав хранится при температуре от -50 °С до +80 °С при относительной влажности воздуха не более 70%. Хранение состава должно соответствовать требованиям ГОСТ 9980.5. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы огнезащитного покрытия: не менее 11 лет внутри помещений и не менее 3 лет для наружных поверхностей, не подверженных вымыванию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.10.2022 ПО 16.10.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Тюрова Вячеслав Павлович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Борис Евгений Николаевич (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД63.В.00006/22

Серия **RU** № **0909406**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	пп. 5.1, 5.2	<p>Средство огнезащиты древесины и материалов на её основе: биопирен® (антипирен-антисептик) марки «ОЗОН®-007»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе готового состава не менее 300 г/м² (при поверхностной обработке без учета потерь). Устойчив к старению; - обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе готового состава не менее 200 г/м² (при поверхностной обработке без учета потерь). Устойчив к старению. <p>Нанесение в соответствии с документом:</p> <p>Технические условия ТУ 2499-036-24505934-2006 Биопирен (Антипирен-Антисептик) для древесины «ОЗОН-007»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Тютюев Вячеслав Павлович
(Ф.И.О.)

Гисов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)