

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ21. Н.00177

№ _____

№ ПС 006843

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии», ОГРН 1211800023764. Юридический адрес: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 426028, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пойма, дом 57. Тел./факс +7 (3412) 909-001 эл.почта: info@норт.рус

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии», ОГРН 1211800023764. Юридический адрес: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 426028, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пойма, дом 57. Тел./факс +7 (3412) 909-001 эл.почта: info@норт.рус

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТТЕСТ», ОГРН 1175053006578 свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2023 г., Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 607, тел. 8-905-520-52-62.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции. Позволяющая провести
идентификацию)

Биопирен® (антипирен-антисептик) марки «Пирилакс®»-Люкс
(«Pirilax®»-Lux), выпускаемый по ТУ 2499-027-24505934-05.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД2)
16.23.19.000

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил, условий
договоров на соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». Несущие и ограждающие конструкции из древесины и материалов на ее основе с толщиной не менее 70 мм, обработанные биопиреном (антипирен-антисептик) «Пирилакс®»-Люкс, с расходом не менее 400 г/кв.м (без учета потерь), относятся к классу пожарной опасности K0(15) при испытаниях по ГОСТ 30403-2012.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 59ГД-22 от 24.10.2022 г., испытательная лаборатория «ГОСТТЕСТ» свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2023 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ2499-027-24505934-05, паспорт качества.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.11.2022 по 06.11.2025

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

 Ерофеев А.И.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

 Козина Ю.А.

